

松崎町上水道第1		採取箇所	役 場	水源	松崎中学校(井戸)	配水池	伏倉配水池	配水地域	東区、西区、南区、北区、中区、江奈3、江奈4、宮内、道部								
採水日			R3.4.21	R3.5.19	R3.6.16	R3.7.14	R3.8.18	R3.9.15	R3.10.20	R3.11.17	R3.12.115	R4.1.19	R4.2.16	R4.3.16	平均値	最高値	最低値
採水時刻			9:25	9:30	9:30	9:40	9:30	9:30	9:30	10:00	9:20	9:30	9:25	9:25	—	—	—
天候			晴れ	曇りのち雨	曇り	晴れのち雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	—	—	—
気温		℃	21.0	22.0	26.0	26.0	29.0	28.0	19.0	17.0	13.0	8.0	8.0	17.0	19.5	29.0	8.0
水温		℃	20.0	21.0	23.0	24.0	24.0	22.0	22.0	20.5	19.0	18.0	18.0	20.0	21.0	24.0	18.0
残留塩素			0.24	0.23	0.24	0.26	0.23	0.20	0.26	0.30	0.30	0.30	0.31	0.29	0.26	0.31	0.20
項 目		基準値															
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下			0.002			<0.002			0.002			0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						0.6							0.6	0.6	0.6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						<0.08							<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下						<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4ジオキサン	0.05mg/l以下						<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
16	スス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						<0.004							0.004	0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006</

松崎町上水道第2		採取箇所	中村公民館	水源	高野(表流水)	配水池	八木山、峰、岩地、石部	配水地域	岩科全地区、岩地、石部								
採水日			R3.4.21	R3.5.19	R3.6.16	R3.7.14	R3.9.1	R3.9.15	R3.10.20	R3.11.17	R3.12.15	R4.1.19	R4.2.16	R4.3.16	平均値	最高値	最低値
採水時刻			8:55	8:55	9:00	9:00	10:30	8:50	9:00	9:30	8:50	9:00	8:55	8:55	—	—	—
天候			晴れ	曇りのち雨	曇り	曇りのち雨	曇り雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	—	—	—
気温		℃	21.0	21.0	25.0	25.0	31.0	24.0	18.0	15.0	12.0	5.0	7.0	18.0	18.5	31.0	5.0
水温		℃	15.0	18.0	20.0	22.0	24.0	22.0	19.0	15.0	13.0	9.0	9.0	14.0	16.7	24.0	9.0
残留塩素			0.33	0.38	0.31	0.29	0.31	0.32	0.42	0.44	0.49	0.50	0.45	0.47	0.39	0.50	0.29
項 目		基準値															
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下		0.002			<0.002			0.002			0.002		<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.8								0.8	0.8	0.8
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08								<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1								<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		0.06	0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		<0.006			0.006			0.006			<0.006		0.006	0.006	<0.006
24	ジクロロ酢酸																

令和3年度 水道水質検査結果報告書

松崎町雲見簡易水道		採取箇所	一般家庭	水源	たつや、入谷(湧水)	配水池	たつや、千貫門、中嶋	配水地域	雲見全地域								
採水日			R3.4.21	R3.5.19	R3.6.16	R3.7.14	R3.8.18	R3.9.15	R3.10.20	R3.11.17	R3.12.15	R4.1.19	R4.2.16	R4.3.16	平均値	最高値	最低値
採水時刻			8:20	8:20	8:20	8:20	8:20	8:20	8:25	8:25	8:15	8:20	8:25	8:20	—	—	—
天候			晴れ	曇りのち雨	曇り	曇りのち雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	—	—	—
気温		℃	17.0	24.0	26.0	26.0	28.0	26.0	17.0	14.0	13.0	7.0	6.0	11.0	17.9	28.0	6.0
水温		℃	17.0	19.0	21.0	22.0	23.0	22.0	20.0	17.0	15.0	12.0	11.0	15.0	17.8	23.0	11.0
残留塩素			0.17	0.26	0.25	0.23	0.20	0.21	0.24	0.21	0.22	0.22	0.23	0.21	0.22	0.26	0.17
項 目		基準値															
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	0.002			<0.002			0.002			0.002			<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004									<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.4									0.4	0.4	0.4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08									<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004									<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.02			0.01			<0.01			<0.002			0.0105	0.02	<0.002
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.01			<0.009			<0.09			<0.01			<0.02975	<0.09	<0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.01									<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				<0.03									<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				17									17	17	17
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	22	21	21	21	20	21	21	21	22	21	22	21	21.167	22	20
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				47									47	47	47
40	蒸発残留物	500mg/l以下	120			97			120			120			114.3	120	97
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	8.0	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	7.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.7	<0.5	<0.516667	<0.7	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考		原水の水質が大きく変わる恐れがないと認められる場合、過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下である場合は、1年に1回以上、10分の1以下の場合は3年に1回以上とすることができる。															

松崎町小杉原簡易水道		採取箇所	小杉原公民館	水源	小杉原(伏流水)	配水池	小杉原	配水地域	小杉原全域								
採水日			R3.4.7	R3.5.12	R3.6.2	R3.7.7	R3.8.4	R3.9.1	R3.10.6	R3.11.10	R3.12.1	R4.1.5	R4.2.2	R4.3.2	平均値	最高値	最低値
採水時刻			9:55	10:45	10:10	10:10	10:25	10:10	10:10	9:50	9:25	10:00	9:55	9:50	—	—	—
天候			晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り雨	晴れ	晴れ	雨のち晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	—	—	—
気温		℃	17.0	22.0	25.0	28.0	32.0	30.0	26.0	15.0	16.0	7.0	7.0	13.0	19.8	32.0	7.0
水温		℃	15.0	18.0	21.0	22.0	26.0	25.0	23.0	16.0	12.0	7.0	7.0	9.0	16.8	26.0	7.0
残留塩素			0.17	0.29	0.39	0.25	0.18	0.19	0.25	0.20	0.24	0.31	0.35	0.34	0.26	0.39	0.17
項 目		基準値															
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	0.002			<0.002			0.002			0.002			<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				<0.004									<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.6									0.6	0.6	0.6
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				<0.08									<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4ジオキサン	0.05mg/l以下				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				<0.004									<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06			0.08			0.16			<0.07			0.0925	0.16	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.002			0.011			0.027			0.008			0.012025	0.027	0.0021
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下															

松崎町池代簡易水道		採取箇所	一般家庭	採取箇所	池代(湧水)	配水池	池代	配水地域	池代全域								
採水日			R3,4,7	R3,5,12	R3,6,2	R3,7,7	R3,8,4	R3,9,1	R3,10,6	R3,11,10	R3,12,1	R4,1,5	R4,2,2	R4,3,2	平均値	最高値	最低値
採水時刻			9:10	10:00	9:10	9:25	9:15	9:25	9:15	9:10	9:00	9:10	9:10	9:10	—	—	—
天候			晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り雨	晴れ	晴れ	雨の晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	—	—	—
気温		℃	16.0	20.0	23.0	26.0	30.0	29.0	25.0	14.0	15.0	8.0	7.0	12.0	18.8	30.0	7.0
水温		℃	15.0	16.0	17.0	19.0	20.0	20.0	19.0	16.0	14.0	11.0	10.0	12.0	15.8	20.0	10.0
残留塩素			0.16	0.20	0.19	0.28	0.21	0.19	0.20	0.12	0.23	0.23	0.18	0.19	0.20	0.28	0.12
項	目	基準値															
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下			0.002			<0.002			0.002			0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						0.5							0.5	0.5	0.5
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						<0.08							<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下						<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4ジオキサン	0.05mg/l以下						<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
20	ベン																

松崎町門野飲料水供給施設		採取箇所	門野公民館		水源		富貴野(湧水)		配水池		門 野		配水地域		門野全域		
採水日			R3,4,7	R3,5,12	R3,6,2	R3,7,7	R3,8,4	R3,9,1	R3,10,6	R3,11,10	R3,12,1	R4,1,5	R4,2,2	R4,3,2	平均値	最高値	最低値
採水時刻			8:25	8:30	8:25	8:30	8:25	8:25	8:30	8:25	8:15	8:25	8:30	8:25	-	-	-
天候			晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り雨	晴れ	晴れ	雨のち晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-
気温		℃	15.0	21.0	23.0	26.0	29.0	27.0	24.0	14.0	17.0	6.0	7.0	11.0	18.3	29.0	6.0
水温		℃	16.0	18.0	20.0	21.0	24.0	25.0	22.0	18.0	15.0	11.0	9.0	10.0	17.4	25.0	9.0
残留塩素			0.20	0.22	0.21	0.19	0.14	0.24	0.16	0.20	0.25	0.21	0.23	0.15	0.20	0.25	0.14
項 目		基準値															
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下		0.002			<0.002			0.002			0.002		<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.7								0.7	0.7	0.7
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08								<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.1								<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20																	

令和3年度 水道水質検査結果報告書(各地区平均)

項 目		基準値	江奈1公民館	役 場	中村公民館	建久寺消防ポンプ庫	一般家庭(仲嶋食堂)	小杉原公民館	一般家庭(成沢商店)	門野公民館
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.6	0.6	0.8	0.8	0.4	0.6	0.5	0.7
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
15	1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
19	トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06	0.06	0.06	0.0625	0.06	0.0925	0.06	0.08
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.012025	0.006	0.006
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.0045	0.003	0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
26	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.01	0.01	0.0125	0.01	0.0105	0.025	0.01	0.01
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.009	0.003	0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003	0.003	0.00425	0.003	0.003	0.0085	0.003	0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.009	0.009	0.009	0.009	0.02975	0.009	0.009	0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.07	0.01	0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02	0.02	0.08	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.0575	0.03	0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	28	29	9.7	10	17	7.7	6.7	6.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	12.83333333	12.41666667	12	8.65	21.16666667	9.258333333	7.008333333	7.95
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	62	63.5	36	46	47	37	36	64
40	蒸発残留物	500mg/l以下	210	202.5	106.6666667	107.5	114.25	88	110	116.6666667
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
46	有機物(TOC)	5mg/l以下	0.3	0.3	0.358333333	0.3	0.3	0.558333333	0.3	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.575	7.55	7.258333333	7.933333333	7.725	7.733333333	7.383333333
48	味	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—
50	色度	5度以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.516666667	1.216666667	0.5	0.5
51	濁度	2度以下	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
備考										