

令和3年度 水道水質検査結果報告書

松崎町小杉原簡易水道		採取箇所		小杉原公民館		水源		小杉原(伏流水)		配水池		小杉原		配水地域		小杉原全域	
採水日		R3,4,7	R3,5,12	R3,6,2	R3,7,7	R3,8,4	R3,9,1	R3,10,6	R3,11,10	R3,12,1	R4,1,5	R4,2,2	R4,3,2	平均値	最高値	最低値	
採水時刻		9:55	10:45	10:10	10:10	10:25	10:10	10:10	9:50	9:25	10:00	9:55	9:50	-	-	-	
天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り雨	晴れ	晴れ	雨のち晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	-	-	-	
気温	℃	17.0	22.0	25.0	28.0	32.0	30.0	26.0	15.0	16.0	7.0	7.0	13.0	19.8	32.0	7.0	
水温	℃	15.0	18.0	21.0	22.0	26.0	25.0	23.0	16.0	12.0	7.0	7.0	9.0	16.8	26.0	7.0	
残留塩素		0.17	0.29	0.39	0.25	0.18	0.19	0.25	0.20	0.24	0.31	0.35	0.34	0.26	0.39	0.17	
項目	基準値																
1 一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	0.05mg/l以下	0.002					<0.002	0.002			0.002			<0.002	<0.002	<0.002	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001					<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						0.6							0.6	0.6	0.6	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						<0.08							<0.08	<0.08	<0.08	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下						<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	
14 四塩化炭素	0.002mg/l以下						<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1,4ジオキサン	0.05mg/l以下						<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	
17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下						<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/l以下						<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06				0.08		0.16			<0.07			0.0925	0.16	<0.06	
22 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002				<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	
23 クロロホルム	0.06mg/l以下	0.002				0.011		0.027			0.008			0.012025	0.027	0.0021	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.008				0.004		<0.003			<0.003			0.0045	0.008	<0.003	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01				<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	
26 臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
27 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.03				0.02		0.04			0.01			0.025	0.04	0.01	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.016				0.008		0.008			0.004			<0.009	<0.016	<0.004	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.007				0.008		0.014			0.005			0.0085	0.014	0.005	
30 ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.009				<0.009		<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008				<0.008		<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					0.07								0.07	0.07	0.07	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.12				0.05		<0.03			<0.03			0.0575	0.12	<0.03	
35 銅及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					7.7								7.7	7.7	7.7	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
38 塩化物イオン	200mg/l以下	9.1	9.3	9.4	8.8	9.0	9.1	9.2	9.4	9.4	9.5	9.4	9.5	9.258	9.5	8.8	
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					37								37	37	37	
40 蒸発残留物	500mg/l以下					88								88	88	88	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	
42 ジェオスミン	0.00001mg/l以下					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	
45 フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46 有機物(TOC)	3mg/l以下	0.9	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.55833333	0.9	0.4	
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.725	7.8	7.6	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	
50 色度	5度以下	2.1	1.7	0.8	1.5	1.4	0.9	0.9	1.3	1.3	0.7	0.9	1.1	1.21666667	2.1	0.7	
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

備考

原水の水質が大きく変わる恐れがないと認められる場合、過去3年間の検査結果が基準値の5分の1以下である場合は、1年に1回以上、10分の1以下の場合は3年に1回以上とすることができる。